



ООО «Липецкая Трубная Компания» «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ ТРУБ

DN, мм	Тип соединения	Допустимый угол отклонения в соединении, град.	Максимальное тяговое усилие, кН	Минимально допустимый радиус закругления трубопровода, м
Ø 80	RJ	5	70	69
Ø 100	RJ	5	87	69
Ø 150	RJ	5	136	69
Ø 200	RJ	4	201	86
Ø 250	RJ	4	270	86
Ø 300	RJ	4	340	86
Ø 400	RJ	3	510	115
Ø 500	RJ	3	670	115
Ø 600	RJS	2	1200	172
Ø 700	RJS	1,5	1400	230
Ø 800	RJS	1,5	1460	230
Ø 900	RJS	1,5	1530	230
Ø 1000	RJS	1,5	1650	230