

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" Россия, 398007, г.Липецк, Заводская пл., 1 Тел.(4742) 42-33-45, (4742) 42-33-60, e-mail: tol@svsokol.lipetsk.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" Россия, 398007, г.Липецк, Заводская пл., 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Трубы и соединительные части с раструбно-замковым соединением "RJ" из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – трубы и соединительные части с раструбно-замковым соединением "RJ" представляют собой изделия из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с наружным антикоррозионным покрытием (цинковое покрытие с битумным лаком), а также с внутренним цементно-песчаным покрытием. Труба, изготовленная по ТУ 1461-075-50254094-2011, имеет один конец гладкий с валиком для упора, а второй - раструбно-замковый.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – трубы и соединительные части с раструбно-замковым соединением "RJ" предназначены для строительства промышленных трубопроводов на нефтяных месторождениях, работающих под давлением до 4 МПа (40 кгс/см²) включительно, при температуре окружающей среды от -60°C до +60°C и температуре транспортируемой среды от +5°C до +95°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - показатели предела текучести, временное сопротивление разрыву и другие механические показатели и параметры продукции должны соответствовать технической оценке пригодности для применения в строительстве новой продукции в соответствии с приложением к настоящему техническому свидетельству.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - построенный промышленный трубопровод с применением труб и соединительных частей с раструбно-замковым соединением "RJ" из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом должен испытываться на прочность и герметичность в соответствии с техническим заключением и приниматься в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -
ТУ 1461-075-50254094-2011 "Трубы с раструбно-замковым соединением "RJ" из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для строительства промышленных трубопроводов на нефтяных месторождениях", ТУ 1460-076-50254094-2011 "Соединительные части с раструбно-замковым соединением "RJ" из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для строительства промышленных трубопроводов на нефтяных месторождениях", Руководство по монтажу труб и фасонных частей с соединением "RJ", СП 34-116-97 "Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промышленных нефтегазопроводов", протоколы испытаний, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 19 февраля 2013 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 27 " мая 2016 г.

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству



В.А.ТОКАРЕВ

Зарегистрировано " 27 " мая 2013 г., регистрационный № 3872-13, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 3492-11 от 23 декабря 2011 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 980-25-47 (доб. 39016), (495) 930-64-69